



**SETE  
LAGOAS**  
PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS  
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Barão do Rio Branco, 16, 3º andar | Centro | Sete Lagoas/MG | CEP 35700-029.  
Telefone: (31) 3779-7028 / (31) 3779-7032

OF.GAB/LR/PREF/2254/2024

Sete Lagoas, 14 de outubro de 2024.

Ilmo. Senhor  
**Rodrigo Braga da Rocha**  
Vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

**Referente:** Respostas aos Requerimentos 1808/2024 e 1813/2024.

Senhor Vereador,

Encaminho o Ofício 1084/2024/GAB/SMS-SL onde o ilustre Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS apresenta as informações pertinentes acerca dos referidos requerimentos de autoria de V. Sa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**DUÍLIO DE CASTRO FARIA**  
Prefeito Municipal de Sete Lagoas

**Câmara Municipal de Sete Lagoas (MG)**



**PROTOCOLO GERAL 7362/2024**  
Data: 17/10/2024 - Horário: 09:34  
Administrativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

OFÍCIO 1126/2024/GAB/SMS-SL

Sete Lagoas, 16 de outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor  
**Duílio de Castro Faria**  
Prefeito Municipal de Sete Lagoas/MG

**Assunto: Resposta ao Ofício GAB/LR/PREF/2158/2024 – Requerimento de número 1808 e 1813/2024 de autoria do Sr. Vereador Rodrigo Braga da Rocha.**


Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio do presente, encaminhar resposta ao Ofício supracitado.

Nesse sentido, encaminhamos em anexo, cópia do Memorando 149/2024/SI/ENG/SMS referente ao requerimento 1808 e documento do Departamento Municipal de Fiscalização em segurança do trabalho em atendimento ao requerimento 1813/2024.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes  
Secretário Municipal de Saúde  
e Gestor do SUS/Sete Lagoas - MG

**MARCELO RODRIGUES DA COSTA FERNANDES**  
Secretário Municipal de Saúde  
e Gestor do SUS/Sete Lagoas/MG




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**


**RESPOSTA OF.GAB/LR/PREF/2158/2024**


Sete Lagoas, 07 de outubro de 2024

O Departamento Municipal de Fiscalização em Segurança do Trabalho, representado pelos Técnicos que abaixo assinam, vem por meio deste responder ao OF.GAB/LR/PREF/2158/2024, conforme abaixo:

O Hospital Municipal e UPA Dr. Juvenal Paiva, possuem todos os seus extintores instalados conforme Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios já protocolado junto ao Departamento de Análise de AVCB do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O Hospital Municipal e UPA possuem ainda equipe preparada e treinada para o manuseio dos mesmos em caso de eventual emergência. Além disso, de acordo com a NBR12692/2013 os extintores de incêndio portáteis utilizados no Hospital Municipal e UPA Dr. Juvenal Paiva devem passar por manutenção no prazo máximo de 12 meses. Os referidos extintores passaram por manutenção em Setembro/2023, realizado pela empresa Natália Banhos ME, conforme Notas Fiscais: 5473, 5474, 5475, 5476 e 5477 de Novembro/2023. Levando-se em consideração a NBR citada acima, a próxima manutenção deveria ser realizada em Setembro/2024. Para tanto, foi protocolado junto ao departamento de Planejamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde no final de Abril/2024 Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela Departamento de Fiscalização em Segurança do Trabalho, para iniciar o processo licitatório de contratação de empresa especializada para realização da referida manutenção nos extintores. Contudo, até a presente data o processo licitatório não foi concluído. Assim que concluído a manutenção dos mesmos serão realizadas de imediato.

  
\_\_\_\_\_  
Adair dos Reis  
Téc. Segurança do Trabalho  
Mat. 5016458

  
\_\_\_\_\_  
Phablo Fernandes V. Rodrigues  
Téc. Segurança do Trabalho  
Mat. 5016369

  
Cintia Teixeira de Andrade  
RUEXAM./SL  
07/10/24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

Sete Lagoas, 15 de outubro de 2024.

**MEM.:** Nº 149/2024/SI/ENG/SMS

**De:** Superintendência de Infraestrutura

**Assunto:** Resposta ao Ofício OF.GAB/LR/PREF/2158/2024

Prezados,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por meio deste informar que, por ora, há não registros de laudos de manutenções preventivas nas instalações elétricas e hidráulicas do Hospital Municipal e da UPA Dr. Juvenal Paiva, visto a grande demanda de manutenções e obras corretivas e de melhoria, que se encontram recentemente entregues ou em andamento ou em fase de contratação, como exposto a seguir:

- UPA Dr. Juvenal Paiva:

Em agosto de 2024, entregamos a obra de manutenção da rede elétrica voltada para alimentação dos aparelhos de ar-condicionado, com conseqüente interferência em demais pontos de energia do prédio, onde todos os circuitos, quadros de força dos referidos aparelhos foram refeitos e entregues para o funcionamento seguro e correto. No mesmo período foi entregue a obra que viabiliza nova rede de elétrica externa para alimentação completa do prédio, em casos de emergência.

E encontra-se em andamento o processo para reforma do prédio com previsão de correções pontuais da rede hidráulica, conforme necessário.

- Hospital Municipal:

Em execução, obra de reforma dos banheiros das enfermarias que engloba a rede de elétrica, de água e de esgoto deles.

Encontra-se em fase de contratação, o processo para substituição da rede de água que alimenta todas as caixas d'água do hospital, com previsão de ampliação do sistema reservatório deste, a fim de sanar problemas causados por vazamentos e desabastecimento da rede existente, de forma menos onerosa.

O mesmo ocorre no processo em contratação, para substituição da rede de coleta de esgoto e água pluvial do hospital.

Apontamos ainda o processo para reforma da rede de alimentação e distribuição elétrica do hospital, com previsão de suprir com eficiência toda demanda atual do prédio, em andamento.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**


---

Ressaltamos que paralelo a estas medidas, a equipe de manutenção e administrativa da Infraestrutura, realiza junto ao SAAE e CEMIG, medidas de verificações e correções imediatas dos sistemas, sempre que necessário e viável.

Sem mais, renovamos estima e consideração, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Micaelle Moreira Santos  
Engenheiro Civil  
Superintendência de Infraestrutura

  
Juliete de Sousa Ribeiro  
Diretor de Departamento  
Superintendência de Infraestrutura

Juliete de Sousa Ribeiro  
Superintendência de Infraestrutura  
SMS - SL