

Ofício: OF. GAB/PREF Nº 1708/2025

Sete Lagoas, 13 de maio de 2025.

Ilmo. Senhor
Caio Lucius Valace de Oliveira
Vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

Referente: Resposta ao Pedido de Providência 4221/2025.

Senhor Vereador,

Encaminho o Ofício 313/SAAE.PRES/2025 onde o Diretor Presidente do SAAE, apresenta as informações pertinentes acerca do referido pedido de providência de autoria de V. Sa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Sete Lagoas (MG)



PROTOCOLO GERAL 9163/2025
Data: 16/05/2025 - Horário: 16:10
Administrativo


ANDRE FERREIRA TORRES
Secretário de Governo

JEFERSON DOUGLAS SOARES ESTANISLAU
Prefeito Municipal de Sete Lagoas

Ofício 313/SAAE.PRES/2025

Sete Lagoas, 12 de maio de 2025.

Ao Exmo. Senhor
Jeferson Douglas Soares Estanislau
Prefeito Municipal de Sete Lagoas

Assunto: **Resposta ao Ofício GAB/PREF/ Nº 994/2025, Pedido de Providência Nº 4221/2025, vereador Caio Lucius Valace de Oliveira Silva.**

Ilmo. Senhor Prefeito,


Servimo-nos do presente instrumento para responder ao ofício retro referenciado, em que Vossa Senhoria solicita que *“sejam adotadas providências necessárias para a substituição de rede de captação de esgoto na extensão da Rua Coronel Américo Teixeira Guimarães, situada no bairro São Geraldo”*.


Desta forma, o que temos a informar que o trecho mais crítico da rua já foi substituído o que acarretou em uma redução significativa do entupimento do sistema de esgotamento do trecho em questão. Porém, problemas pontuais ainda ocorrem, principalmente devido ao uso inadequado do sistema de esgotamento sanitário.

Cumpre explicar que os vazamentos de esgotos locais possuem diversos motivos, além daqueles relacionados à saturação pela presença de água de chuvas dentro das redes e em sua maioria está relacionado ao uso inadequado pelo usuário, como, por exemplo, descartes de águas pluviais clandestinas ou lançamentos indiscriminados de corpos estranhos (tecidos, objetos plásticos, lixos domésticos etc.) nas redes coletoras, prática comum e que é muito prejudicial ao sistema de esgotamento sanitário.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Gabriela Moura dos Santos
Gerente de Esgoto


Flávio Henrique Ferreira da Mata
Diretor Presidente